

Budzyń, dnia 10.11.2009r

Nr GOK-1/1/2009

**Wszyscy uczestnicy**  
postępowania przetargowego  
ogłoszonego w BZP dnia 22.10.2009r  
pod nr **368528-2009**

*dotyczy : postępowania prowadzonego w ramach Prawa Zamówień Publicznych  
opublikowanego w BZP dnia 22.10.2009r pod numerem 368528-2009*

Gminny Ośrodek Kultury , ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń odpowiadając na przesłane zapytania skierowane do Zamawiającego dotyczące prowadzonego postępowania na zadanie pn.: **ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA, DZIEWOKLUCZ, KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH WRAZ Z NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM** udziela następujących odpowiedzi

**Treść zapytania:**

Pyt.1. Przedmiar robót dot. wsi Dziewoklucz obejmuje wstawienie drzwi i okien. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki lub dane techniczne.

**Odp.**

**W przedmiarze robót dot. wsi Dziewoklucz przewidziano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z wysoko udarowego PCV szklonej szkłem zwykłym dwukomorowym.**

Pyt.2. Jaki zastosować kominek?

**Odp.**

**Należy przyjąć kominek opalany drewnem lub brykietami drewnnymi, żeliwny, drzwiczki otwierane na bok, system czystej szyby-kurtyna powietrzna, popielnik-szufladka.**

Pyt.3. Przedmiar robót dot. wsi Grabówka obejmuje wstawienie drzwi i okien. Proszę o zamieszczenie zestawienia stolarki lub dane techniczne.

**Odp.**

**W przedmiarze robót dot. wsi Grabówka przewidziano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę z wysoko udarowego PCV szklonej szkłem zwykłym dwukomorowym.**

Pyt.4. Proszę o podanie danych technicznych kotła dwufunkcyjnego. Jaki zastosować komin?

**Odp.**

**W świetlicy wiejskiej wsi Grabówka należy przyjąć kocioł dwufunkcyjny o mocy cieplnej 9,6 – 24,0 Kw, zakres temperatury wody grzewczej c.o.: 35-86oC, zakres temperatury ciepłej wody: 35-65oC. Komin należy wykonać ze stali kwasoodpornej dwupłaszczyznowy.**

### **Dodatkowe informacje:**

Zamawiający zamieszcza również dodatkowe informacje (uszczegółowienie) dotyczące przyjętych założeń przy montażu i ustawieniu bezpiecznego placu zabaw w miejscowości Kąkolewice (zgodnie z zamieszczonym rysunkiem w dokumentacji technicznej).

Zamawiający informuje , że w skład zestawu przyjętego w przedmiarze robót wchodzi:

- dwie wieże sześciokątne z pomostem zewnętrznym
- dwie wieże z dachem dwuspadowym
- różnej wysokości wejścia w postaci trapów stałych i ruchomych, wejść po oponach, schodków , drabinek lub podestów
- belka balansująca
- drabinka pozioma
- most wiszący na łańcuchach
- kratownica linowa
- zjeżdżalnia PCV
- huśtawka wahadłowa z drabinką
- lina wisząca

**Dyrektor G.O.K.**  
**Marek Bocheński**