

Budzyń, dnia 25 styczeń 2013 r.

I N F O R M A C J A

o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w III i IV kwartale 2012 r. na terenie Gminy Budzyń

Działając w oparciu o art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Budzyń informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Budzyń.

W drugim półroczu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży dokonał zbadania 22 prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które zostały pobrane z wodociągów publicznych w Budzynie, Prośnie, Dziewokluczu i Sokołowie Budzyńskim oraz 7 próby wody z wodociągu zakładowego „AGRO-DANMIS” Gramowscy Spółka Jawna w Bukowcu oraz 1 próbę z wodociągu lokalnego w Podstolicach.

Woda z wodociągu publicznego w Budzynie, Prośnie i Sokołowie Budzyńskim, wodociągu zakładowego w Bukowcu oraz wodociągu lokalnego w Podstolicach spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W wodociągu publicznym w Dziewokluczu stwierdzono niezgodną z wymaganiami mętność oraz ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza. W 2013 r. planowany jest kapitalny remont stacji uzdatniania wody w Dziewokluczu.

Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski