

Budzyń, dnia 03.03.2015r

Nr PP-1 (1) / 2015

Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 16.02.2015r
pod poz. 33830-2015
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

**REWITALIZACJA TERENU PRZYKOŚCIELNEGO
ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
KOŚCIOŁA W PODSTOLICACH**

Odpowiadając na pytania zadane przez uczestników postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu: 02.03.2015r udzielamy następujących odpowiedzi:

Pyt. Nr 1

Jakie średnice i grubości prętów, płaskowników i słupków należy przyjąć do przęsła ogrodzenia, bramy oraz furtki?

Odp.

Do wyceny oferty należy przyjąć:

1.ogrodzenie terenu

- a) słupki do bramy 100/100x3
- b) słupki między przęsłami 50/50x2,5
- c) pręty do przęsła 10/10
- d) jako płaskownik profil zamknięty 25/50x2,5

Pyt. Nr 2

Jaka kolorystyka szyb witrażowych , termoizolacyjnych w oknach nawy?

Odp.

Zamawiający załącza rysunki pomocnicze obrazujące kolorystykę i wizualizację okien z szybą termoizolacyjną witrażową .

**Ksiądz Proboszcz
Parafii Rzymsko Katolickiej
P.w. Św. Kazimierza w Podstolicach**

Adam Kucharski