

Budzyń, dnia 14.04.2016r

Nr GKM.272.4.(1).2016r

Uczestnicy postępowania
przetargowego ogłoszonego
w BZP w dniu 31.03.2016r
pod poz. 71930-2016
- wszyscy -

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.:

**Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń
w miejscowościach : Wyszyny, Nowe Brzeźno, Kąkolewice**

Odpowiadając na pytania zadane przez uczestnika postępowania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 7 kwietnia 2016r (e-mail) udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Ponieważ w SST brakuje wymagań dotyczących zawartości wolnej przestrzeni i zagęszczenia w warstwie, prosimy o określenie wymagań dotyczących zawartości wolnej przestrzeni i zagęszczenia w warstwie AC 11S KR 1-2 na poziomie 1,0-4,0% i 98%

Odp.

Obowiązujące wymagania dla AC 11S - wolne przestrzenie 1-3%, zagęszczenie nie mniej niż 98%,

Pytanie 2

Prosimy także o podanie wymagań dotyczących zawartości wolnej przestrzeni i zagęszczenia w warstwie AC11W KR 1-2 na poziomie 1,5-6,0% i 98%

Odp.

Obowiązujące wymagania dla AC 11W - wolne przestrzenie 3-6%, zagęszczenie nie mniej niż 98%.

Marcin Sokołowski
(Wójt Gminy Budzyń)

.....
(ZAMAWIAJĄCY)